

Dörr typ S30,Y30, S32 och Y32

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda

Organisationsnummer: 556239-8239

Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19

E-post: daloc@daloc.se , Hemsida: www.daloc.se

Produktbeskrivning

Dörr typ S30/S32, enkel-/pardörr av stål med isolering av stenull, med eller utan glasurtag, med eller utan postinlägg, EI 15/EI 30/E 60/ E 120/A 30/A 60/A 120*, R'_{w} 30/35/40/45* dB, S_a/S_{200} *.

Dörr typ Y30/Y32, enkel-/pardörr av stål med isolering av stenull, med eller utan glasurtag, med eller utan postinlägg, EI 15/EI 30/E 60/ E 120/A 30/A 60/A 120*, S_a/S_{200} *.

Max. glasfalsmått fyrkantigt glasurtag 740×660 mm, runt glasurtag Ø 500 mm.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande, ljudisolerande och/eller brandgastät dörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc S30, Y30, S32 och Y32

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 15, EI 30, E 60, E 120*	5:231
Brandteknisk klass A 30, A 60, A 120*	5:2311, andra stycket
Dörrar i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav**	5:534
Brandgastäthet klass S_a , S_{200} * enligt SS-EN 13501-2	5:231
Luftljudsisolering klass R'_{w} 30/35/40/45 dB* enligt SS 25267:2004	7

* För utformning och max storlek se produktinformation för dörr typ S30, Y30, S32 och Y32.

** En dörr med brandteknisk klass A 30 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 30, dörr med klass A 60 får användas där kravet är EI 60 och dörr med klass A 120 får användas där kravet är EI 120.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 41, 42 och 44-49, DALOC MK 4142 daterad 1310.

Monteringsanvisning tätningslist, MK TÄTN.LIST daterad 1309.

Typgodkännande. 5766/88 | 2017-09-08

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-05



7P05499



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-96-0754, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Daloc AB, Töreboda

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt eller etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare

Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning

Boverkets inregistrerade varumärke

Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Produktens typbeteckning

Typgodkännandets nummer

Egenskaper

Löpande tillverkningsnummer/datum

Kontrollorgan

Daloc AB

Töreboda



RISE Certifiering 1002

t. ex. S30

5766/88

t. ex. A 60/R' w 35dB/S₂₀₀

nr/datum

RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr 89R10099A, 91R12089, 94R12518, 96R12825, 96R12831, 97R12912, 98R13061, 99R13269, P206085A, P301448A, P401663, P502556, P504526, P800158A, P903259, PX18486, 3P06712, 6P05771, 6P05771-1 rev. 2, 6P07129 och 6P09868 rev. 1 samt utlåtande P705019 från RISE Research Institutes of Sweden AB, rapport nr PG12239a från Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) och rapport nr R0184 från Efectis.

Rapporter rökgastäthet nr P603466A, P603466B, 3P02204-1, 3P05043-3 samt utlåtande P805945 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Rapport luftljud nr OOF34851B, OOF34851C, 98F34090C, 98F34090E, 99F34717B, P401630-A, P500816B, P504718A, P504718D, P504718F, P601728, P801784-A, P801784-B, P801784-C, PX10520-B, PX15558, PX16079-A, PX16079-B samt utlåtande 99F34717 från RISE Research Institutes of Sweden AB och rapport RTE 823/04 från Technical Research Centre of Finland (VTT).

Produktinformation för dörr typ S30, Y30, S32 och Y32, daterad 2017-09-08.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning SITAC: S30/S32/Y30/Y32", senast daterad 2017-06-28.

Kommentarer

Aktuell monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

När dörren stämplas för endast brand och/eller klass Sa kan den utföras utan tröskel med springa i underkant mot golv på max 18 mm. Gäller ej dörr som vetter mot trapphus.

För dörr Y30 och Y32 förutsätts att innehavaren kan uppvisa dokumentation som verifierar tillämpliga egenskaper enligt bilaga ZA i SS-EN 14351-1, med hänsyn till produktens avsedda användning.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2014-02-26.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2019-02-26.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson

